

Requisito	N°	Descrição SELO BOAS PRÁTICAS - ACESSIBILIDADE
Estrutura Física	1	Os pisos da calçada possuem superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição?
	2	A calçada possui piso tátil direcional configurando uma rota acessível?
	3	Possui 2% das vagas destinadas a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida com, no mínimo, uma vaga?
	4	Possui 5% das vagas destinadas a idosos com, no mínimo, uma vaga?
	5	As vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos possuem sinalização horizontal e vertical
	6	A entrada principal é acessível e está sinalizada? (aplicado para edificações posteriores a dezembro de 2004). (Portas com pelo menos 1m de largura - valido para a porta principal)
	7	Existe rampa nos acessos?
	8	Possui corrimãos instalados em ambos os lados da rampa?
	9	Os corrimãos das rampas são contínuos com 2 alturas (0,70 m e 0,92 m) instalado nas duas laterais da escada?
	10	Existe escada no acesso?
	11	O piso dos degraus da(s) escada(s) é(são) antiderrapante e estável?
	12	Os corrimãos das escadas são contínuos com 2 alturas (0,70 m e 0,92 m) instalado nas duas laterais da escada?
	13	O(s) elevador(es) e/ou plataforma(s) elevatória(s) oferece(m) acesso a todos os pavimentos?
	14	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador e/ou plataforma elevatória?
	15	Possui sinalização sonora no andar para identificar a chegada da cabine do elevador e/ou plataforma elevatória?
	16	Existe interfone ou outra forma para solicitar auxílio na cabine do elevador e/ou plataforma elevatória?
	17	As botoeiras do elevador e/ou plataforma elevatória possuem sinalização em relevo e em Braille localizada ao lado esquerdo ou sobre os botões?
	18	As portas da edificação possuem vão livre de, no mínimo, 0,80m e altura de 2,10?
	19	As portas de vidro da edificação, estão assinaladas com forte contraste cromático ao nível dos olhos e de chão (ex: adesivo)?

	20	Possui sinalização visual no centro das portas (somente visual) ou nas paredes ao lado das maçanetas (visual, relevo e braille), entre 1,20 m e 1,60 m no lado externo, informando o ambiente?
	21	No local, há pelo menos um sanitário acessível (que atenda as dimensões de porta, da bacia sanitária, do lavatório e assessorios)?
	22	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(s) e vertical(s) instaladas no banheiro acessível?
	23	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem o giro de 360º (diâmetro de 1,50 m)?
	24	A bacia sanitária NÃO possui abertura frontal?
Comunicação e Informação	25	Existem painéis informativos?
	26	Existe tabela de emolumentos em Braille?
	27	Existe Tabela de emolumentos em audio?
	28	O Website do cartório é compatível com diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo na Web?
Serviços e Recepção	31	Possui balcão de atendimento, caixas de pagamento, balcões de informações e similares com altura entre 0,75m a 0,85m do piso e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a cadeira de rodas. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?
	32	Os assentos fixos possuem espaços reservados e identificados a atendimento preferencial?
	33	Junto aos assentos fixos possuem espaços reservados e identificados para cadeirantes (área de espera de cadeirante)?
	34	Possui pelo menos 1 máquina de autoatendimento acessível para cada tipo de serviço?
	35	Possui sistema de chamada ou senha com aviso visual e sonoro?
	36	Disponibiliza intérprete de Libras ou serviço equivalente?
Recursos Humanos e Gestão de Pessoas	37	Possui processo seletivo acessível (ambiente, comunicação e metodologia) com vagas disponíveis a PcD?
	38	Possui Política de Inclusão com metas e ações específicas?
	39	Possui posto(s) de trabalho adaptados conforme a deficiência?
	40	Possui Programa de integração para novos colaboradores PcDs?
	41	Realiza treinamento dos líderes e colegas sobre convivência inclusiva com periodicidade anual?
Cultura a Organ	42	Realiza treinamento periódico da equipe sobre atendimento inclusivo com periodicidade anual?

43	Possui canal de comunicação acessível para sugestões e reclamações?
44	Realiza campanhas internas de conscientização sobre inclusão com periodicidade anual?
45	Possui Código de conduta/ética com linguagem inclusiva e disponível a todos?